

Копия верна заведующая Г/О Курсакова А.А. 24.06.2011



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Министерство образования  
Оренбургской области

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соблюдении на объектах соискателя лицензии  
требований пожарной безопасности

«24» июня 2011 г.

№ 8

ОНД по Грачёвскому району «22» июня 2011 г. проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

МДОУ «Старояшкинский детский сад»

расположенных по адресу: с. Старояшкино ул. Молодежная, 2-а Грачёвского района Оренбургской области

по заявлению соискателя в лице: заведующей МДОУ «Старояшкинский детский сад» Курсаковой Аллы Анатольевны

на право получения лицензии: образовательная деятельность

**В ходе проверки установлено:**

**Производственные, складские помещения, офис, территория.**

Помещения детского сада с. Старояшкино расположены в одноэтажном здании, размером 20,5х12,5х5,5 м. Стены здания кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля чердачного типа, шиферная по деревянной обрешётке. Здание II степени огнестойкости. Здание детского сада, площадью 196,7 кв.м. Здание принадлежит отделу образования администрации Грачёвского района.

Отопление водяное центральное, соответствует СНиП 2.04.05-91\*.

Освещение электрическое, ООО «Виктория» проведены замеры: сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления (№ 282,283,284,285,286 от 04.08.2008 г.), результаты измерений соответствуют требованиям нормативных документов.

Количество постоянно работающих в помещении составляет – 6 человек персонал, 11 детей.

В здании имеется 3 эвакуационных выхода, ширина и протяженность путей эвакуации, а также расстояния по путям эвакуации от наиболее удаленных точек здания до выхода наружу соответствуют СНиП 21-01-97\*. Глухие металлические решетки на окнах отсутствуют.

Помещения детского сада укомплектованы первичными средствами пожаротушения, 3 огнетушителями марки ОП-5, дата выпуска апрель 2010 года.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, акт приемки в эксплуатацию 16.06.2011г. монтаж произведен ООО «Святояр».

Имеется договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации № 50 от 17.06.2011 года.

Внутренний противопожарный водопровод не требуется.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от ПГ расположенном 150 м от здания. Установлен указатель его месторасположения, протокол испытания наружного водоснабжения на водоотдачу от 22.04.2011г., произведен ОП с. Грачевка.

Площадь территории 0,04 га Въездов на территорию 1, которые соответствуют требованиям нормативных документов. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют действующим нормам. На территории имеется наружное освещение. Дороги, проезды и подъезды к зданию соответствуют требованиям ППБ 01-03. Своевременно очищается территория от снега, мусора и горючих материалов.

Имеется приказ о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности. Лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Имеются инструкции о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа с отметками о последнем инструктаже.

**ВЫВОД:** система пожарной безопасности МДОУ «Старояшкинский детский сад» **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности - «образовательная деятельность».

*Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.*

Начальник ОНД



С.В. Косых

Исполнитель: Косых С.В.  
тел. 2-29-85